

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 a nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Prodejce pro ČR : Josef Rejholec
Malotice 47
281 63 Kostelec nad Černými Lesy
IČO : 463 66 873
tel. / fax : 321 796 264, mob. 602 273 323
email. : info@milvit.cz

Výrobce : Edgar Mertens
N.V. Gogola 244/21
071 01 Michalovce
IČO: 107 13 492

Název výrobku: **SuperMAG** – zařízení na úpravu vody magnetickým polem

Specifikace výrobku : SuperMAG velikost 1
SuperMAG velikost 2
SuperMAG velikost 3
SuperMAG velikost 3 PLUS
SuperMAG velikost 4
SuperMAG velikost 5

Určení výrobku :

Výrobek je určen k ochraně vodovodního potrubí a přístrojů přicházejících do styku s tvrdou vodou - proti usazování vodního kamene – vápenatých úsad. Umisťuje se do rozvodů teplé a studené vody nebo před veškeré přístroje jako jsou myčky, automatické pračky, bojler, plynové kotle, výměníky a jiné technologie.

Výrobce potvrzuje shodu stavebních výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a s technickými požadavky na vhodnost výrobku pro úpravu a styk s pitnou vodou, dále pro tlakovou odolnost a s tím souvisejících ujištění na základě písemných zpráv Technického zkušebního ústavu Piešťany č. 03/07/0014/4101/CB; č. C03/07/0014/4101/IB; č. C03/07/0014/4101/SB; č. 760014/M/1; č. 760014/M/2 a Certifikátu shody č. SK03-ZSV-0262

Nařízení vlády ČR č. 312/2005 Sb. a jeho §13a, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky :

článek 1 §13a : **Výrobek vyrobený v jiném členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor se považuje v jednotlivých případech za odpovídající požadavkům tohoto nařízení, pokud vyhovuje zkouškám a zjištěním, které podle metod platných v České republice nebo uznaných za rovnocenné provedl subjekt k tomu schválený ve státě výrobce – směrnice Rady 89/106/EHS.**

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí :

Podle T/S/U autorizované osoby a jím vydaného Certifikátu shody č. SK03-ZSV-0262 je výrobek shodný z hlediska tlakové odolnosti a vhodnosti pro styk s pitnou vodou. Podle testování výrobků v ČR přicházejících do přímého styku s pitnou vodou podle Vyhlášky MZd. č. 409/2005 Sb. za účelem posouzení zdravotní bezpečnosti výrobku, byl zkušební laboratoří č. 1389 akreditovanou Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. vydán protokol č. 1711/2007 jehož výsledkem bylo, že při obvyklém používání výrobku dle doporučení výrobce je tento výrobek pro uvedený účel a způsob kontaktu se studenou pitnou vodou podle Vyhlášky MZd. č. 409/2005 Sb. zdravotně nezávadný. Toto tvrzení vychází z výsledků provedených laboratorních testů a analýz, kdy bylo zjištěno, že nedochází k významnému přenosu žádné rizikové složky výrobku do vody z hlediska požadavků na krátkodobý kontakt se studenou pitnou vodou.

Lze tedy konstatovat, že testované materiály výrobku „SuperMAG“ od výše uvedeného výrobce vyhovují požadavkům vyhlášky MZd č. 409/2005 Sb. pro krátkodobý styk s pitnou vodou.

Zároveň je ale nutné konstatovat, že magnetická úprava vody je dle odst. 5 §14 v ČR povolena pouze pro úpravu teplé vody, případně studené (nepitné), nikoliv však pitné vody.

Datum a místo vydání prohlášení

vydal : prodejce pro ČR
Josef Rejholec

1.5.2007 v Maloticích